

مسئول زیرشاخه ی برق و روشنایی:

ماموریت: ارزیابی و نظارت بر فعال بودن سیستم برق و روشنایی موجود، پیاده کردن روش از پیش تعیین شده جایگزین برای برق اضطراری زیر نظر مدیر زیرساخت.

فوری:

- دریافت مسئولیت از مدیر شاخه زیرساخت ها
- به تن کردن جلیقه مشخصه این مسئولیت
- پیش بینی راه اندازی سیستم اضطراری روشنایی با ولتاژ پائین (۲۴ ولت)
- اتخاذ تصمیمی جهت ارزیابی کلیه اجزاء سیستم و گزارش آن طی ۵ دقیقه
- تهیه گزارش اولیه ارزیابی آسیب بر روی نقشه بیمارستان
- تعیین تجهیزات نا امن و آسیب دیده بیمارستان و اعلام به مدیر شاخه زیر ساخت

میان مدت:

- قطع اضطراری سیستم های ولتاژ بالا به منظور جلوگیری از برق گرفتگی و سوختگی ناشی از آن
- بررسی کامل تجهیزات و اطمینان از کارکرد آنها
- دریافت فرم های عملکرد مربوطه و ثبت تمامی اقدامات

دراز مدت:

- پیش بینی و در نظر گرفتن خاموش کننده های مناسب (کپسول آتش نشانی CO₂) جهت خاموش سازی آتش سوزی تجهیزات برقی